

# 忻州市城市管理局 忻州市住房和城乡建设局

---

忻城管函〔2023〕10号

## 关于开展忻州中心城区二次供水 专项督导检查的通知

中心城区各二次供水设施管理维护单位：

为认真贯彻落实《忻州市城市供水管理办法（试行）》和《忻州市城市二次供水管理办法（试行）》规定要求，进一步规范加强城市二次供水管理服务，保证居民生活饮用水安全，结合工作实际，现就我市中心城区二次供水专项督导检查有关事项通知如下：

### 一、督导检查时间

2023年3月20日至3月28日。

### 二、督导检查范围及方式

本次督导检查通过随机抽查检测的方式对忻州中心城区7个街道办事处范围内各小区（单位）二次供水设施运行情况及供水水质进行检查。

### 三、组织机构

为做好此次督导检查工作，成立忻州中心城区二次供水专项

督导检查工作专班，成员如下：

组 长：武奋跃 市城市管理局副局长

副组长：冯治明 市住房和城乡建设局四级调研员

李国荣 市房产服务中心主任

姜振星 市城市管理局公共事业科科长

工作专班下设两个工作小组（人员从市公用事业中心、市房产服务中心、市城市管理综合行政执法队、市水务集团抽调），分别负责忻州中心城区七一路两侧小区及单位二次供水设施运行情况 & 供水水质督导检查工作。

第一小组（负责七一路以东区域小区及单位）：

组 长：苏 蓬 市公用事业中心节水技术科科长 13903500074

成 员：王 凯 市房产服务中心工作人员 18003508571

杨瑞东 城管综合行政执法队干部 15535036555

李利军 市水务有限责任公司专家 13453009599

第二小组（负责七一路以西区域小区及单位）：

组 长：王英仕 城管综合行政执法队干部 15203503803

成 员：周星亮 市房产服务中心工作人员 13994132559

董小龙 市公用事业中心节水技术科科长 13037011195

荣午俊 市水务有限责任公司专家 18335029225

#### 四、工作要求

1、工作小组抽查工作以现场采集水样送检和查看供水设施及相关资料的方式进行，重点检查二次供水设施的运行维护、清洗

消毒、水质检测、卫生管理制度等内容，由市水务集团负责取样检测，二次供水专项督导检查结束后，将根据水质抽查结果，通过媒体向社会公布相关情况。

2、各小区及单位要积极配合专项督导检查工作。对各工作小组督导检查发现的问题要逐项制定整改措施，并在接到整改通知10日内完成整改，水质抽查不合格的小区，要立即排查原因，落实整改措施，确保水质合格，并按照整改通知要求按时将整改情况书面报告市城市管理局、市住房和城乡建设局。

附件：忻州中心城区二次供水专项督导检查事项清单



(主动公开)



## 忻州中心城区二次供水专项督导检查事项清单

一、抽查小区二次供水设施是否正常运行，水压是否符合国家有关标准，相关管理制度是否齐备；

二、抽查小区是否定期对二次供水水池、水泵、供水管道等设施及相关处理设备进行了维护、保养；是否定期对二次供水水池、水箱等各类储水设备定期进行清洗、消毒（每半年不得少于一次）；

三、对抽查小区水池（箱）出水口水质进行取水检测，检测结果应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。水池（箱）清洗消毒后的水质检测项目至少应包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总大肠菌群、菌落总数、余氯。